

Số/ No.: 00047/N6.23/ĐG

Ngày/ Date 16/03/2023

Trang/ Page 1/1

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT
INSPECTION REPORT


- Đơn vị yêu cầu / Client : CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC – NỘI THẤT L&W
Địa chỉ/ Address : Số 70 Phan Trọng Tuệ, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Tên mẫu theo khai báo / Name of sample : Sơn hiệu ứng bê tông CONPA
: CONPA Concrete Effect
- Số lượng mẫu/ Quantity : 01 mẫu (5 L)/ 01 sample
- Nội dung giám định / Subject of inspection : Hàm lượng chất hữu cơ dễ bay hơi
: VOC content
- Phương pháp giám định: QTGD 11 : 2020 – Quy trình giám định sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Inspection method : QTGD 11 : 2020 – Inspection procedure for products, goods of building material
- Phương pháp thử/ Test method : ISO 11890-2 : 2013
- Ngày nhận mẫu/ Date of sample receiving : 03/03/2023
- Thời gian giám định/ Date of inspection : 03/03/2023 – 16/03/2023
- Điều kiện giám định : Mẫu do khách hàng tự thực hiện lấy mẫu và mang đến Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) để giám định
Inspection condition : The inspected samples were sampled and sent to QUATEST 3 for inspection by the client
- Căn cứ giám định/ Basis of inspection :
Kết quả thử nghiệm và hình ảnh mẫu giám định được nêu chi tiết tại Phụ lục đính kèm.
Test results and photos of inspected samples are given in the Appendix of this Inspection report
- Kết quả giám định/ Inspection Results :
Hàm lượng chất hữu cơ dễ bay hơi của mẫu Sơn hiệu ứng bê tông CONPA là < 2,0 g/L
Volatile organic content of CONPA Concrete Effect is < 2,0 g/L

Ghi chú :

- Tên mẫu ghi theo khai báo khách hàng/ Name of sample declared by the client;
- Thông báo này chỉ có giá trị trên mẫu do khách hàng gửi đến/ This inspection report is valid for submitted sample only.

GIÁM ĐỊNH VIÊN
INSPECTOR

Nguyễn Hải Châu



Nguyễn Thái Hùng

Số/ No. 00047/N6.23/ĐG

PHỤ LỤC

Ngày/ Date 16/03/2023

APPENDIX

Trang/ Page 1/1

(Kèm theo Thông báo kết quả giám định kỹ thuật số 00047/N6.23/ĐG, ngày 16/03/2023)


(Attached in Inspection Report Ref. No. 00047/N6.23/DG, dated 16/03/2023)

1. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ TEST RESULTS

Tên chỉ tiêu <i>Characteristic</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
Hàm lượng chất hữu cơ dễ bay hơi/ <i>VOC content,</i>	g/L	ISO 11890-2 : 2013	< 2,0 (*)

Ghi chú/ notice : (*) Giới hạn định lượng/ *Limit of quantification*

2. HÌNH ẢNH MẪU GIÁM ĐỊNH/ PHOTOS OF INSPECTED SAMPLE:



Hình 1 & 2: Sơn hiệu ứng bê tông CONPA

Photo 1 & 2: CONPA Concrete Effect



----- Hết/ End -----